No. 24I03258

令和6年10月15日

受付No. 24006050

# 水質検査結果書

株式会社水生活製作所　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(第5号)
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
〒500-8148 岐阜市曙町4丁目6番地 TEL (058)247-1300
FAX(058)248-0229

令和6年10月8日 、ご依頼のありました試料の検査結果は、以下のとおりです。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 採水地点 | 山県市東深瀬 用水路 処理水 | | | |
| 住所 | 山県市東深瀬 | | | |
| 採水 | 年月日(時刻) | 令和6年10月8日 (13:30) | 天候 | — |
| | 採水者 | 早川 貴之 | 所属 | 株式会社水生活製作所 |
| 現地検査 | 気温 | — | pH値 | — |
| | 水温 | — | 遊離残留塩素 | — |
| | 検査者 | — | 所属 | — |

| 項目名 | 結果 | 基準値 | 項目名 | 結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 CFU/mL | 100 CFU/mL 以下 | | | |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.004 mg/L 未満 | 0.04 mg/L 以下 | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.1 mg/L 未満 | 10 mg/L 以下 | | | |
| 塩化物イオン | 22.6 mg/L | 200 mg/L 以下 | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L 未満 | 3 mg/L 以下 | | | |
| pH値 | 7.5 | 5.8 ～ 8.6 | | | |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | | | |
| 色度 | 0.5 度 未満 | 5 度 以下 | | | |
| 濁度 | 0.1 度 | 2 度 以下 | | | |

| | |
|---|---|
| 試験検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。 |
| 判定及び意見 | 上記検査結果については、水質基準に 適合 です。 |